

АНКЕТА

проведення аудиту доступності будинків і споруд громадського призначення
Тарутинський районний суд Одеської області

(назва об'єкту громадського призначення)

Фото об'єкта з елементами доступності



Дата обстеження: 01.08.2018

Назва об'єкту: Тарутинський районний суд
Одеської області

Адреса: вул. Красна, 235
смт Тарутине
Одеської області

Телефон: (04847) 3-13-16
Факс: (04847) 3-14-00
Електронна адреса: inbox@tr.od.court.gov.ua

Таблиця обстеження елементів доступності

1. Безпроблемне пересування по прилеглий території

	Показники		Так	Ні	Примітка
1.1.	Мінімальна ширина тротуарів на житлових вулицях	1,8 м	v		
1.2.	Поверхня тротуару рівна і неслизька		v		
1.3.	Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах		v		
1.4.	У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 0,013 м			v	
1.5.	Максимальна висота бордюрів	0,15 м			Відсутні бордюри
1.6.	Наявність пандусу/понижень бордюру в місцях перетину пішохідної та проїжджої частин		v		
1.7.	Пониження бордюрів та інші вертикальні спорудження на шляхах руху пішоходів не перевищує 0,045 м		v		

Зауваження та доповнення:

2. Зона паркування автомобілів

	Показники		Так	Ні	Примітка
2.1.	Наявність стоянки недалеко від головного входу закладу		v		
2.2.	Виділені місця стоянки шириною 3,5 м		v		
2.3.	Ширина місця стоянки достатня для проїзду інвалідної коляски		v		
2.4.	Вийзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний пониженням бордюру (пандусом)		v		
2.5.	Наявні знаки-піктограми «Стоянка для інвалідів»			v	

Зауваження та доповнення:

3. Входи/виходи, двері

	Показники	Так	Ні	Примітка
3.1.	Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці	v		
3.2.	Передбачений альтернативний доступ через службовий або додатковий вхід			Альтернативний вхід відсутній
	При недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про альтернативний вхід			
3.3.	Майданчик перед входом, а також пандус, сходи піднімальні пристрої для людей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	v		Пандус не захищено від атмосферних опадів
3.4	Зручне розташування дверей:	v		
3.5	Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) > 850 мм	v		
3.6	Вхід прямий і рівний	v		
3.7	Габарити тамбура дозволяють маневрувати інвалідним візком	v		
3.8	Решітка/щітка для витирання ніг не створює бар'єру	v		
3.9	При необхідності облаштування порога, його висота не повинна перевищувати (2,5 см)	v		
	краї порога заокруглені		v	
3.10	Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування зручні для охоплення рукою	v		
3.11	Максимальне зусилля для відкривання чи закривання дверей не перевищує 2,5 кг	v		
3.12	Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 с.		v	
3.13	Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»		v	
3.14	Скляні вхідні двері з автоматичним відкриванням			Скляні двері відсутні
3.15	При використанні дверей із зашклененими полотнами потрібно передбачати на склі яскраве маркування, непрозорі попереджувальні смуги шириною 0,15 м (на висоті 1,6 м від рівня підлоги)			
3.16	У полотнах вхідних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла		v	
3.17	Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою		v	
3.18	Доступні для людей з інвалідністю усі частини будівлі від головного входу	v		
	альтернативного входу		v	
3.19	Для людей з порушенням зору передбачена система тактильної та звукової інформації		v	

3.20.	Для людей з порушенням слуху передбачена система візуальної інформації		v	
-------	--	--	---	--

Зауваження та доповнення:

4. Сходи і пандуси

	Показники	Так	Ні	Примітка
4.1.	Сходи			
4.1.1.	Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття	v		
4.1.2.	Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-ї сходинки		v	
4.1.3.	Конструкція сходинок безпечна	v		
4.1.4.	Суцільні, без розривів	v		
4.1.5.	Наявність поруччя по обидва боки сходових маршів	v		
4.1.6.	Поруччя повинні бути круглого перерізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного перерізу завширшки не більше 0.04 м	v		
4.1.7.	Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинки		v	
4.2.	Пандуси			
4.2.1.	Пандус захищений від атмосферних опадів		v	
4.2.2.	Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8 м	v		
	Нахил не менше ніж 1:12 (8%)	v		
4.2.1.	При підйомі на висоту до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10	v		
4.2.2.	На початку та в кінці кожного підйому пандуса влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м	v		
4.2.3.	Горизонтальні майданчики на розворотах	v		
	Розміри площадки не менше 1,5 x 1,5 м	v		
4.2.4.	Ширина пандуса не менше 0,9 м	v		
4.2.5.	При довжині пандуса > 8м є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500мм по ширині пандуса			Довжина пандусу не перевищує 8 м
4.2.6.	З обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою >50 мм	v		

Зауваження та доповнення:

5. Коридори

	Показники	Так	Ні	Примітка
5.1.	Мінімальна ширина коридору при односторонньому руху людей у візках 1,2 м	v		
5.2.	Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм	v		
5.3.	Безбар'єрність по висоті >2100 мм, не перешкоджає незрячим	v		
5.4.	Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю	v		
5.5.	Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору	v		
	У середину приміщення		v	

Зауваження та доповнення:

6. Ліфти, підйомні пристрої

	Показники	Так	Ні	Примітка
6.1.	Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ± 13 мм			Ліфт відсутній
6.2.	Двері відчиняються на ширину не менше ніж 0,85 м			
6.3.	Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд			
6.4.	Кнопки керування ліфтом між 0,85 м і 1,1м над рівнем підлоги			
6.5.	Підлога ліфта неслизька			
6.6.	Дзеркало в кабіні ліфта			
6.7.	Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1,1 — 1,5 м над підлогою			
6.8.	Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта			
6.9.	Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті			
6.10.	Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів			

6.11.	Наявний звуковий супровід моменту відчинення дверей ліфтової кабіни			
-------	---	--	--	--

Зауваження та доповнення:

7. Туалети і душові кабінки

	Показники	Так	Ні	Примітка
	Туалети			
7.1.	Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-колясці повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні			Туалети спеціально не облаштовано
7.2.	Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються			
7.3	Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 —			
7.4	Замок на дверях можна відімкнути однією рукою			
7.5	Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка)			
7.6	Сидіння унітазу стійке			
7.7	Пристрій зливу води доступний			
7.8	Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм			
7.9	Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг			
7.10	Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм			
7.11	Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині і 1100 мм по довжині			
7.12	Труби гарячої води ізольовані			
7.13	У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходинки			
7.14	У разі, якщо є дзеркало, його нижній край не вищий ніж 1 м над рівнем підлоги			
7.15	У кабіні туалету, пристосованого для осіб у колясках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті			
	Душова кабінка			
7.17	Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями			Душова кабінка не облаштована
7.18	Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм			
7.19	Підлога душу неслизька			
7.20	Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією			

7.21	Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням			
7.22	Якщо є поріг, його висота становить максимально 13мм			

Зауваження та доповнення:

Не можливо дообладнати туалети лише тільки проведення капітального добудування окремої вбиральні для відвідувачів на кріслі-колясці.

8. Заходи безпеки

	Показники	Так	Ні	Примітка
9.2.	При наявності ліфта є також вестибюль або коридор			Ліфт відсутній
9.3.	Поверх ділиться на протипожежні зони	v		
9.5.	Обладнаний елементами доступності аварійний вихід з нижнього поверху	v		
9.6	Доступні пандуси на нижньому поверсі	v		

Зауваження та доповнення:

9. Позначення (піктограми)

	Показники	Так	Ні	Примітка
10.1	Є вказівники напрямку		v	
10.2	Є позначення входу		v	
10.3	Є позначення про доступність		v	
10.4	Доступний огляд		v	
10.5	Доступні місця харчування		v	
10.6	Доступні туалети		v	
10.7	Доступні місця для паркування		v	
10.8	Доступні в'їзди		v	
10.9	Позначення легко читаються та зрозумілі		v	
10.10	Позначення видимі з рівня сидячи		v	
10.11	Позначення мають контрастну поверхню		v	

Зауваження та доповнення:

Є необхідність в забезпеченні позначеннями (пiктограми)
